

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170  
по делу об административном правонарушении

«21» ноября 2022 г.

г. Дербент  
(место составления протокола)

Я, начальник ОНД и ПР № 7 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД подполковник внутренней службы  
Рамазанов Рустам Абдулаевич

(должность, Ф.И.О. лица, правомочного рассматривать дела об административном правонарушении)

рассмотрев протокол об административном правонарушении № 165 от «21» ноября 2022 г.  
и материалы на Юридическое лицо: РФ

1. Полное название юридического лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение "Школа-сад имени Курбанова Сеида Джамаловича".

2. Юридический адрес, тел.(факс): РД, Дербентский район, с. Нижний Джалган, ул. Гоголя 27.

3. Номер регистрационного свидетельства: ОГРН-1030500865966

4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: МРИ ФНС России № 3 по РД.

5. Ф. И. О. Законного представителя юр. лица: Агаева Замира Сеидкафлановна.

6. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: Распоряжение  
администрации Дербентского района № 536 от 08.10.2015 г.

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

7. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт: № 82 09 № 849831  
выданный Отделом УФМС России по Республике Дагестан в г. Дербент 10.07.2010 г.

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

8. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: нет.

«21» ноября 2022 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: РД, Дербентский район, с. Н. Джалган, ул. Гоголя  
27 в здании Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Школа-сад имени  
Курбанова Сеида Джамаловича".

(указывается время, адрес, место совершения правонарушения)

Нарушил (а): Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил  
противопожарного режима в Российской Федерации" а именно:

(указывается нормативно правовой акт, требования которого нарушены, и событие административного правонарушения)

1. Объект защиты не обеспечен наружным противопожарным водоемом (ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 48);
2. Наружная пожарная лестница не подвергается эксплуатационным испытаниям не реже 1-го раза в 5 лет (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 17 (б), «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»);
3. Директор и ответственный за пожарную безопасность не прошли обучение мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п.3);
4. Двери со всех 3-х групп и со 2-го этажа открываются не по направлению выхода из здания (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4; СП 1.13130.2020, п. 4.2.22);
5. В помещении котельной не предусматриваются сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПП или ПКД природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть заблокированными и быстродействующими запарными клапанами, установленными на вводе газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности (СП 60.13320.2012 п. 6.64);
6. В здании ООШ электропроводка частично не изолирована (провода оголены). (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 35 (а)).

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34; п. 1 ч. 1 ст. 29.9; 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и принимая во внимание ст. 4.2 ч. 1 п. 1 КоАП РФ (раскаяние лица совершившего административное правонарушение) согласно части 2 статьи 4.4 КоАП РФ (указываются смягчающие или отягчающие обстоятельства)

**ПОСТАНОВИЛ**  
**юридическое лицо:**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа-сад имени Курбанова Сеида Джамаловича".**

в соответствии с протоколом № 165 от «21» ноября 2022 г. составленным государственным старшим инспектором Отдела НД и ПР № 7 ГУ МЧС России по РД Нифталиевым А.М.  
(должность, звание, фамилия, инициалы составившего протокол)

нарушение стандартов, норм и правил пожарной безопасности Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";  
(указывается наименование нормативных актов, требования которых нарушены)

признать виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ст. 20.4 ч. 1; КоАП РФ в связи с чем подвергнуть административному наказанию в виде:

**(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ)**

(указывается вид взыскания – предупреждение или штраф, сумма в рублях прописью)

Объявить, что в соответствии со ст. ст. 30.1, 30.3, КоАП РФ, настоящее постановление в 10-тидневный срок может быть обжаловано начальнику УНД и ПР ГУ МЧС России по РД, г. Махачкала, ул. М. Ярагского 124, или в Федеральный суд  
(указывается вышестоящий государственный инспектор по пожарному надзору или районный суд)

Агаева З.С.

Подпись лица, вынесшего постановление \_\_\_\_\_

Рамазанов Р.А.

Постановление мне объявлено \_\_\_\_\_

Агаева З.С. «21» ноября 2022 г.

Копию постановления получил \_\_\_\_\_

Агаева З.С. «21» ноября 2022 г.

(подпись нарушителя или отметка о направлении постановления с указанием даты)

Постановление вступает в законную силу «01» декабря 2022 г.